

令和元年6月21日

公立大学法人奈良県立医科大学
法人企画部 キャンパス整備推進室長

質問回答書

次の業務委託について、下記のとおり回答します。

委託業務名：奈良県立医科大学新キャンパス造成予備設計業務委託

No	質問	回答
1	設計書に4地区と記載されていますが、計画地は4箇所分散しているのでしょうか。	単価地区が「4地区」であり、本計画地は4地区に分かれておりません。
2	基本計画はあるのでしょうか。	あります。
3	現地測量は実施済みでしょうか。	実施済みです。
4	上下水、電気設備の設計は含まれないのでしょうか。	上下水は含みます。電気設備は含みません。
5	関係機関協議は1機関(橿原市)ですが、県や消防署等との協議も必要ではないでしょうか。	現時点では橿原市を想定しておりますが、必要に応じて発注者と協議をお願いします。
6	2. 業務内容(1)設計条件の設定について 用地境界(計画地区境界)は確定しているものと捉えてよろしいでしょうか。	用地境界は確定しております。また、地区計画範囲について、今年度末に都市計画決定される予定です。
7	2. 業務内容(2)諸施設の内容・配置・建物等の検討設計について 大学キャンパス内の導入施設(諸施設)やその規模は本業務の与件として示され、造成予備設計としてその配置を検討するという理解でよろしいでしょうか。 また、建築設計の実施予定時期について教えてください。	よろしいです。 建築設計は来年度以降に実施する予定です。

8	<p>2. 業務内容(5)道路設計について 大学キャンパス内の通路設計と捉えてよろしいでしょうか。 大学キャンパス外の公道(県市道)の設計も含まれているのでしょうか。 また、道路縦断図は、路線測量成果を用いないということよろしいでしょうか。</p>	<p>大学キャンパス内の道路設計及び大学キャンパス内の道路設計に影響のある大学キャンパス外の公道(県市道)を含みます。 なお、道路縦断図は、路線測量成果を用いません。</p>
9	<p>2. 業務内容(5)道路設計/(6)排水設計/(7)公園・緑地設計について 各施設の施設管理者をご教示ください。</p>	<p>都市計画法32条公共施設の管理者協議により決定するので、現時点では決まっておりません。</p>
10	<p>測量について 造成予備設計のベースとなる測量図(地形図)の精度(縮尺)を教えてください。 また実施設計に向けての地形測量・路線測量・用地測量の実施予定時期について教えてください。 その他、防災(洪水調整池)設計に必要な下流河川・水路に関する測量は実施されているのでしょうか。</p>	<p>平面図1/500です。 実施設計に向けた用地測量、地形測量、路線測量は現時点では予定しておりません。 下流河川・水路に関する測量は実施しておりません。</p>
11	<p>地質調査について 地質調査の実施状況と今後の実施予定を教えてください。</p>	<p>一部建物建設予定地及び調整池整備予定地について、実施済みです。 今後は、必要に応じて実施します。</p>
12	<p>都市計画関連手続きについて 本業務には、都市計画決定手続きに関する図書作成は含まれていないという理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。ただし、本業務で作成した図面を都市計画手続き協議等に使用する可能性はあります。</p>
13	<p>関係機関打合わせ協議について 檀原市との関係機関打合せ協議の内容は、道路管理者協議/排水施設管理者協議を想定すればよいでしょうか。 開発行為の許可申請に関する協議及び図書作成は、本業務に含まれていないということよろしいでしょうか。</p>	<p>現時点では、道路管理者協議、排水施設管理者協議を想定しておりますが、必要に応じて発注者と協議をお願いします。 開発行為の許可申請に関する図書作成は含まれませんが、事前協議は含みます。</p>
14	<p>成果品の内容について 「交通計画図」の記載内容は、何を想定されていますか。</p>	<p>警察との協議が必要となる施設(開発道路、バス停等)を想定しております。</p>