

ネットワーク回線調達・保守業務 質問票に対する回答

質問項目	質問の内容	回答
1 共用部分への成端箱設置について	建物共用部分への成端箱(中継用)設置は可能でしょうか?(E棟4F EPSに成端箱(1)を設置する案にて調査を実施しました)	E棟4階EPSへの設置は可能です。大きさは50cm角くらいまでにして下さい。今後、分電盤を増設する可能性があるため、設置位置については協議が必要です。
2 防火区画部既設配管使用について	建物天井内防火区画部で既設短管に弱電ケーブルを共用で通線されている箇所がありますが、部分的な使用は可能でしょうか?	空配管の部分的な使用は可能です。使用される場合は既設配線を破損させないようにして下さい。
3 E棟棟平面図について	調査報告書作成のため、E棟4F及び2F部分の平面図(柱間寸法あり)を頂く事は可能でしょうか?	当該入札の質問票を提出した業者に対してのみ提供します。
4 入札参加の資料について	入札参加のための資料提出(実績報告書等)は郵送提出でも問題ないでしょうか?	郵送でも構いません。郵送の場合は、配達記録が残る方法(簡易書留等)を用いて、入札参加申込期限までに情報推進室情報推進係に到着した場合に限り受け付けます。
5 入札説明書に記載の2.(4)今年度支払上限価格	どのような意味になるのでしょうか?2020年2月~3月までの予算とのことでしょうか?	本学が落札業者に対して、今年度にお支払いできる上限額です。回線導入に係る費用及び2020年2月分~3月分の回線利用料が対象です。
6 入札書につきまして	入札書の金額は、令和2年2月1日から令和5年1月31日までの総額記載との認識でよろしいでしょうか?	回線導入に係る費用及び令和2年2月1日から令和5年1月31日までの回線利用料の総額です。
7 引込工事につきまして	サーバー室までの途中(EPS)に成端箱を設置させていただいてよろしいでしょうか?	設置はできますが、設置不可のEPSがあるため、設置場所については協議が必要です。成端箱の大きさは50cm角以下です。
8 再質問について	回答内容に不明点があった場合、再質問することは可能でしょうか。	今回の質問票を提出した者が、別紙様式5で再質問を10月17日(木)午後1時までにはメールで提出した場合に限り、10月18日(金)午後1時までにはWeb上で回答します。